

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:

École Saint-Albert-le-Grand
301, rue des Peupliers Est (Québec)

Dates de l'échantillonnages:

25 février 2020 et 8 mars 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
01	2,4	< 2,0	111	R
02	>100	17,5	106	R
03	<2,0	< 2,0	CORR-5-1	F
04	<2,0	< 2,0	CORR-5-1	F
05	<2,0	< 2,0	CORR-5-1	F
06	7,4	< 2,0	114	R
07	9,2	< 2,0	115	R
08	16,6	< 2,0	104	R
09	<2,0	< 2,0	101	F
10	28	5,7	101-D	R
11	5	<2,0	CORR-4-2	F
12	< 2,0	< 2,0	CORR-4-2	F
13	30	< 2,0	224	R
14	DÉFECTUEUX	DÉFECTUEUX	226	R
15	8,7	< 2,0	217	R
16	6,4	< 2,0	217	F
17	5,1	< 2,0	218	R
18	< 2,0	< 2,0	218	F
19	< 2,0	< 2,0	223	R
20	< 2,0	< 2,0	227	R
21	< 2,0	< 2,0	227	F
22	< 2,0	< 2,0	CORR-4-2	F
23	< 2,0	< 2,0	CORR-4-2	F
24	2,9	< 2,0	214	R
25	3,4	< 2,0	211	R
26	3,4	< 2,0	209	R
27	4,5	< 2,0	202	R
28	3,7	2,2	206	R
29	< 2,0	< 2,0	315	R
30	< 2,0	< 2,0	316	F
31	< 2,0	< 2,0	316	F
32	< 2,0	< 2,0	306	R
33	< 2,0	< 2,0	319	F
34	< 2,0	< 2,0	319	F
35	6,9	< 2,0	321-B	R
35-A	7,3	< 2,0		R
36	6	4,9	301	R
37	5,4	2,3	303	R

Bilan

Points d'eau analysés : 37
Points d'eau conformes : 24

	24 résultats conformes en tout temps	11 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	2 résultat non conforme
Nombre de fontaines	14	1	0
Nombre de robinets	10	10	2
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche. Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	Affiche avec un avis d'utilisation pour lavage de mains seulement.

Légende pour l'interprétation des tableaux

- P0s :** Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).
- P30s :** Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.
- R :** Robinet
- F :** Fontaine