

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:

École des Berges
510, rue Prince-Édouard (Québec)

Date de l'échantillonnage:

9 juin 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	< 2,0	< 2,0	006	R
2	11,5	2,9	012	F
3	2,2	< 2,0	012	R
4	2,3	< 2,0	015	R
5	< 2,0	< 2,0	015	F
6	< 2,0	< 2,0	016	R
7	9,9	< 2,0	018-1	R
8	2,9	< 2,0	018-1	F
9	14,6	< 2,0	018-1	R
10	< 2,0	< 2,0	005	R
11	> 100	21	CAS-1	F
12	7,7	< 2,0	CAS-1	F
13	35	3,9	CAS-1	F
14	48	< 2,0	CAS-1	F
15	16,3	< 2,0	210	R
16	4,5	< 2,0	CORR-7-1	F
17	7,9	< 2,0	CORR-7-1	F
18	20	< 2,0	051	R
19	< 2,0	< 2,0	CORR-3-1	F
20	10,7	< 2,0	CORR-3-1	F
21	NON FONCTIONNEL	NON FONCTIONNEL	R-100	F
22	3,4	2,3	109	R
23	8,3	< 2,0	CORR-1-1	F
24	66	5,3	107	R
25	8,5	2,9	107	R
26	14,1	2,1	107	R
27	81	17,3	104	R
28	37	5,8	104	R
29	32	5,3	104	R

Bilan

Points d'eau analysés : 29
Points d'eau conformes : 11

	11 résultats conformes en tout temps	15 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	3 résultats non conformes
Nombre de fontaines	5	7	1
Nombre de robinets	6	8	2
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche. Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	Fontaine : Point d'eau condamné et identifié avec une affiche Robinet : Affiche avec un avis d'utilisation pour lavage de mains seulement

Légende pour l'interprétation des tableaux

- P0s :** Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).
P30s : Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.
R : Robinet
F : Fontaine