

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:

École à l'Orée-des-Bois
1389, rue des Camarades (Québec)

Date de l'échantillonnage:

6 juin 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	< 2,0	< 2,0	1058	R
2	< 2,0	< 2,0	CORR-7-1	F
3	< 2,0	< 2,0	CORR-7-1	F
4	< 2,0	< 2,0	1051	R
5	NF	NF	1051	F
6	< 2,0	< 2,0	1082	R
7	< 2,0	< 2,0	1082	F
8	< 2,0	< 2,0	1083	R
9	< 2,0	< 2,0	1083	F
10	< 2,0	< 2,0	1038	R
11	< 2,0	< 2,0	1016	R
12	< 2,0	< 2,0	1047	R
13	< 2,0	< 2,0	1047	F
14	< 2,0	< 2,0	1040	R
15	3,8	< 2,0	1040	F
16	< 2,0	< 2,0	1045	R
17	< 2,0	< 2,0	1045	F
18	< 2,0	< 2,0	1041	R
19	< 2,0	< 2,0	1041	F
20	< 2,0	< 2,0	2032	R
21	2,1	< 2,0	2032	F
22	< 2,0	< 2,0	2025	R
23	< 2,0	< 2,0	2025	F
24	< 2,0	< 2,0	1042	R
25	< 2,0	< 2,0	1042	F
26	< 2,0	< 2,0	1044	R
27	< 2,0	< 2,0	1044	F
28	< 2,0	< 2,0	1004	R
29	2,1	< 2,0	1004	F
30	< 2,0	< 2,0	1002	R
31	2,7	< 2,0	1002	F
32	< 2,0	< 2,0	1015	R
33	< 2,0	< 2,0	1015	F
34	< 2,0	< 2,0	1012	R
35	17,6	< 2,0	1012	F
36	< 2,0	< 2,0	2008	R
37	< 2,0	< 2,0	2008	F
38	< 2,0	< 2,0	2004	R
39	< 2,0	< 2,0	2004	F
40	< 2,0	< 2,0	2030	R
41	< 2,0	4,1	2030	F
42	< 2,0	< 2,0	2026	R
43	< 2,0	< 2,0	2026	F
44	< 2,0	< 2,0	2029	R
45	< 2,0	< 2,0	2029	F
46	< 2,0	< 2,0	2027	R
47	< 2,0	< 2,0	2027	F
48	< 2,0	< 2,0	2002	R
49	< 2,0	< 2,0	2002	F
50	< 2,0	< 2,0	2003	R
51	< 2,0	< 2,0	2003	F
52	< 2,0	< 2,0	2006	R

53	< 2,0	< 2,0	2006	F
54	< 2,0	< 2,0	2007	R
55	2,6	< 2,0	2007	F

Bilan

Points d'eau analysés : 55
Points d'eau conformes : 53

	53 résultats conformes en tout temps	1 résultat conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	1 résultat non conforme
Nombre de fontaines	26	1	0
Nombre de robinets	27	0	1
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Fontaine : Point d'eau condamné et identifié avec une affiche.	Robinet : Affiche avec un avis d'utilisation pour lavage de mains seulement

Légende pour l'interprétation des tableaux

P0s : Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).
P30s : Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.
R : Robinet
F : Fontaine