

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:

École de la Source
204, boul. des Étudiants (Québec)

Date de l'échantillonnage:

12 juin 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	< 2.0	< 2.0	115	F
2	37	< 2.0	113	R
3	< 2.0	< 2.0	CORR-2-2	F
4	< 2.0	< 2.0	CORR-2-2	F
5	< 2.0	< 2.0	112	R
6	2.2	< 2.0	111	R
7	< 2.0	< 2.0	110	F
8	13.5	< 2.0	222	R
9	< 2.0	< 2.0	205	R
10	3.5	< 2.0	205	F
11	< 2.0	< 2.0	205	R
12	< 2.0	< 2.0	102	F
13	3.1	< 2.0	CORR-1-2	F
14	< 2.0	< 2.0	CORR-1-2	F
15	< 2.0	< 2.0	CORR-3-2	F
16	< 2.0	< 2.0	CORR-3-2	F
17	< 2.0	< 2.0	CORR-1-2	F
18	< 2.0	< 2.0	CORR-1-2	F
19	< 2.0	< 2.0	216	R

Bilan

Points d'eau analysés : 19

Points d'eau conformes : 17

	17 résultats conformes en tout temps	2 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	0 résultat non conforme
Nombre de fontaines	12	0	0
Nombre de robinets	5	2	0
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	

Légende pour l'interprétation des tableaux

P0s : Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).

P30s : Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.

R : Robinet

F : Fontaine