

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:

École du Beau-Séjour
1644, avenue Lapierre (Québec)

Date de l'échantillonnage:

14 mars 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	< 2,0	< 2,0	CORR-4-0	F
2	< 2,0	< 2,0	CORR-3-0	F
3	< 2,0	< 2,0	129	R
4	< 2,0	< 2,0	129	R
5	< 2,0	< 2,0	129	F
6	< 2,0	< 2,0	126	R
7	< 2,0	< 2,0	126	R
8	< 2,0	< 2,0	126	F
9	< 2,0	< 2,0	122	F
10	2,6	< 2,0	122	R
11	< 2,0	< 2,0	122	R
12	< 2,0	< 2,0	123	R
13	< 2,0	< 2,0	CORR-1-0	F
14	< 2,0	< 2,0	CORR-1-0	F
15	< 2,0	< 2,0	CORR-1-0	F
16	< 2,0	< 2,0	018-B	R
17	< 2,0	< 2,0	012-B	R
18	12,7	< 2,0	CORR-5-0	F
19	4,3	< 2,0	CORR-5-0	F
20	4,2	< 2,0	CORR-5-0	F
21	3,8	< 2,0	120	R
22	2,9	< 2,0	118	R
23	2,4	< 2,0	118	F
24	2,0	< 2,0	121	R
25	< 2,0	< 2,0	CORR-1-1	F
26	< 2,0	< 2,0	CORR-1-1	F
27	9,9	< 2,0	113	R
28	8,2	< 2,0	113	F
29	< 2,0	< 2,0	236	R
30	< 2,0	< 2,0	241	R
31	< 2,0	< 2,0	235	R
32	< 2,0	< 2,0	233	R
33	< 2,0	< 2,0	231	R
34	2,0	< 2,0	223	R
35	< 2,0	< 2,0	CORR-2-2	F
36	< 2,0	< 2,0	222	R
37	7,7	< 2,0	219	R
38	< 2,0	< 2,0	216	R
39	< 2,0	< 2,0	CORR-1-2	F
40	< 2,0	< 2,0	CORR-1-2	F

Bilan

Points d'eau analysés : 40
Points d'eau conformes : 36

	36 résultats conformes en tout temps	4 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	0 résultat non conforme
Nombre de fontaines	16	2	
Nombre de robinets	20	2	

Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche. Robinets : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	
--	---	---	--

Légende pour l'interprétation des tableaux

- P0s :** Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).
- P30s :** Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.
- R :** Robinet
- F :** Fontaine