

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:

École de la Chaumière
4285, rue René-Chaloult (Québec)

Date de l'échantillonnage:

6 juin 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	10,8	< 2,0	099	F
2	8,2	< 2,0	099	F
3	36	2,4	099	F
4	< 2,0	< 2,0	099	F
5	NF	NF	100	F
6	NF	NF	100	F
7	NF	NF	100	F
8	18,4	< 2,0	100	F
9	3,5	< 2,0	025	R
10	4,4	< 2,0	032	R
11	< 2,0	< 2,0	032	R
12	33	3,6	023-3	F
13	< 2,0	< 2,0	023-3	F
14	< 2,0	< 2,0	023	R
15	< 2,0	< 2,0	015	R
16	NF	NF	015	F
17	< 2,0	< 2,0	038-3	F
18	< 2,0	< 2,0	038-3	R
19	< 2,0	< 2,0	038-3	F
20	< 2,0	< 2,0	038-3	R
21	40	5,5	101	F
22	2,0	< 2,0	120	F
23	< 2,0	< 2,0	122	R
24	< 2,0	< 2,0	121	F
25	< 2,0	< 2,0	118	R
26	6,9	< 2,0	098	R
27	< 2,0	< 2,0	014	R
28	69	2,5	064	R
29	< 2,0	< 2,0	073-1	R
30	< 2,0	< 2,0	073-1	R
31	NF	NF	073-1	F
32	12,1	< 2,0	093-2	F
33	< 2,0	< 2,0	24,1	R
34	3,4	< 2,0	093-2	R
35	6,7	< 2,0	093-2	F
36	< 2,0	< 2,0	091	R
37	NF	NF	130	F
38	< 2,0	< 2,0	136	R

Bilan

Points d'eau analysés : 38
Points d'eau conformes : 28

	28 résultats conformes en tout temps	10 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	0 résultat non conforme
Nombre de fontaines	12	8	0
Nombre de robinets	16	2	0
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche. Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	

Légende pour l'interprétation des tableaux

- P0s :** Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).
- P30s :** Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.
- R :** Robinet

F: Fontaine