

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:

École des Explorateurs
205, rue Désirée-Juneau (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier)

Date de l'échantillonnage:

20 juin 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	< 2,0	< 2,0	131	R
2	< 2,0	< 2,0	132	R
3	< 2,0	< 2,0	141	F
4	< 2,0	< 2,0	141	F
5	< 2,0	< 2,0	141	F
6	< 2,0	< 2,0	141	F
7	< 2,0	< 2,0	114	R
8	2,5	< 2,0	111	R
9	< 2,0	< 2,0	CORR-2-1	F
10	< 2,0	< 2,0	CORR-2-1	F
11	< 2,0	< 2,0	CORR-2-1	F
12	< 2,0	< 2,0	231-A	R
13	< 2,0	< 2,0	210	R
14	< 2,0	< 2,0	209	R
15	< 2,0	< 2,0	119	R
16	< 2,0	< 2,0	118	R
17	< 2,0	< 2,0	120	R
18	< 2,0	< 2,0	121	R
19	< 2,0	< 2,0	123	R
20	< 2,0	< 2,0	122	R
21	< 2,0	< 2,0	124	R
22	< 2,0	< 2,0	126	R
23	< 2,0	< 2,0	125	R
24	< 2,0	< 2,0	127	R
25	< 2,0	< 2,0	128	R
26	24	13,7	CORR-2-2	F
27	8,1	3,8	CORR-2-2	F
28	< 2,0	< 2,0	CORR-2-2	F
29	< 2,0	< 2,0	218	R
30	< 2,0	< 2,0	219	R
31	< 2,0	< 2,0	220	R
32	< 2,0	< 2,0	221	R
33	< 2,0	< 2,0	222	R
34	< 2,0	< 2,0	223	R
35	< 2,0	< 2,0	224	R
36	< 2,0	< 2,0	225	R
37	< 2,0	< 2,0	226	R
38	< 2,0	< 2,0	227	R
39	28	< 2,0	228	R
40	< 2,0	< 2,0	229	R

Bilan

Points d'eau analysés : 40
Points d'eau conformes : 37

	37 résultats conformes en tout temps	2 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	1 résultat non conforme
Nombre de fontaines	8	1	1
Nombre de robinets	29	1	0

Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Fontaine : Point d'eau condamné et identifié avec une affiche. Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	Fontaine : Point d'eau condamné et identifié avec une affiche
--	---	--	---

Légende pour l'interprétation des tableaux

P0s : Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).

P30s : Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.

R : Robinet

F : Fontaine