

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:

École des Jeunes-du-Monde, pavillon Champfleury
2490, rue Champfleury (Québec)

Date de l'échantillonnage:

14 mars 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	< 2,0	< 2,0	1-20	F
2	< 2,0	< 2,0	1-20	R
3	< 2,0	< 2,0	1-30	R
4	< 2,0	< 2,0	1-30	F
5	25	< 2,0	1-23	R
6	19,2	< 2,0	1-36	R
7	3,1	< 2,0	1-42	R
8	9	< 2,0	1-42	F
9	20	< 2,0	1-43	F
10	2,6	< 2,0	1-43	R
11	15,8	< 2,0	1-43	R
12	9	< 2,0	1-47	R
13	11,6	< 2,0	1-55	R
14	5	< 2,0	1-96	F
15	3,9	< 2,0	1-96	F
16	3,9	< 2,0	1-96	F
17	7,1	< 2,0	1-96	F
18	< 2,0	< 2,0	1-86-2	R
19	< 2,0	< 2,0	CORR-2-2	F
20	< 2,0	< 2,0	CORR-2-2	F
21	< 2,0	< 2,0	CORR-2-2	F
22	< 2,0	< 2,0	2-20	F
23	< 2,0	< 2,0	2-20	R
24	< 2,0	< 2,0	2-30	R
25	< 2,0	< 2,0	2-30	F
26	6	< 2,0	0-106	R
27	< 2,0	< 2,0	0-114	R
28	3,3	< 2,0	1-92	R
29	< 2,0	< 2,0	1-92	F
30	22	3,3	1-102	R
31	7,2	3,6	1-102	F
32	4,2	< 2,0	1-104	R
33	< 2,0	< 2,0	1-104	F
34	23	2,6	1-108	R
35	4,8	2,5	1-108	F
36	29	13,6	2-102	R
37	17,3	23	2-102	F
38	42	10,8	2-106	R
39	N/A	N/A	2-128	R
40	62	5	2-127	R
41	86	31	2-126	R
42	79	12,7	2-124	R

Bilan

Points d'eau analysés : 42
Points d'eau conformes : 24

	24 résultats conformes en tout temps	13 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	5 résultats non conformes
Nombre de fontaines	13	4	1
Nombre de robinets	11	9	4

Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche Robinets : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	Fontaine : Point d'eau condamné et identifié avec une affiche Robinets : Affiche avec un avis d'utilisation pour lavage de mains seulement
--	---	--	---

Légende pour l'interprétation des tableaux

- P0s :** Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).
- P30s :** Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.
- R :** Robinet
- F :** Fontaine