

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:

École Jules-Émond
1065, avenue de la Montagne Est

Date de l'échantillonnage:

19 mars 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	< 2,0	< 2,0	CORR-3-1	F
2	2,1	< 2,0	CORR-3-1	F
3	2,1	< 2,0	CORR-3-1	F
4	2,2	< 2,0	CORR-3-1	F
5	2,7	< 2,0	CORR-3-1	F
6	3,1	< 2,0	CORR-3-1	F
7	16,2	3,2	117	R
8	84	5,3	118	R
9	27	2,2	119	R
10	28	2,6	120	R
11	74	8,2	121	R
12	6,1	10,3	CORR-1-1	F
13	7,2	6,6	CORR-1-1	F
14	3,9	< 2,0	CORR-3-2	F
15	2,6	< 2,0	CORR-3-2	F
16	2	< 2,0	CORR-3-2	F
17	2,7	< 2,0	229	R
18	61	2,1	228	R
19	39	< 2,0	227	R
20	27	< 2,0	226	R
21	17,3	< 2,0	225	R
22	80	< 2,0	214	R
23	14,8	< 2,0	214	F
24	7	< 2,0	214	R
24A	13,9	3,6	213	F
25	13,1	< 2,0	213	R
26	22	< 2,0	213	R
27	6,2	2,1	212	F
28	14,9	< 2,0	212	R
29	5,7	< 2,0	212	R
30	5,7	< 2,0	204	R
31	8,6	2,1	204	R
32	41	17,3	231	R
33	70	3,9	232	R
34	38	2,4	238	R
35	73	6,1	233	R
36	12,9	5,9	237	R
37	75	3	236	R
38	3,1	< 2,0	303	R
39	4	< 2,0	303	F
40	5,5	< 2,0	302	R
41	< 2,0	< 2,0	302	F
42	11,9	< 2,0	301	R
43	2,8	< 2,0	301	F
44	2,5	< 2,0	125	R
45	3,9	< 2,0	123	R
46	5,6	< 2,0	256	R
47	52	3	256	F
48	7,6	2,3	259	R
49	2,2	< 2,0	258	R
50	< 2,0	< 2,0	CORR-2-2	F
51	< 2,0	< 2,0	CORR-2-2	F
52	9,8	2,3	260	R

53	16,2	< 2,0	261	R
54	6,5	< 2,0	262	R
55	13,6	< 2,0	253	R
56	5,5	< 2,0	251	R
57	13,1	< 2,0	252	R

Bilan

Points d'eau analysés : 58
Points d'eau conformes : 18

	18 résultats conformes en tout temps	33 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	7 résultats non conformes
Nombre de fontaines	14	4	2
Nombre de robinets	4	29	5
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche. Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche Robinet : Affiche avec un avis d'utilisation pour lavage de mains seulement

Légende pour l'interprétation des tableaux

P0s : Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).
P30s : Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.
R : Robinet
F : Fontaine