

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:

École Marguerite-Bourgeoys
325, avenue des Oblats (Québec)

Date de l'échantillonnage:

28 et 29 mai 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	5,3	2,3	0-45	R
2	70	2,0	1-34	R
3	15,2	2,0	1-20	R
4	2,0	2,0	1-15	F
5	2,0	2,0	1-15	R
6	6,2	2,0	1-06-1	F
7	2,4	2,0	1-06-1	F
8	4,7	2,0	1-06-1	F
9	31	2,0	2-45	R
10	2,0	2,0	CORR-2-2	F
11	2,0	2,0	CORR-2-2	F
12	4,7	2,0	2-30	R
13	5,9	2,0	2-29	R
14	RETIRÉ	RETIRÉ	2-29	F
15	2,7	2,0	2-15	R
16	>100	4,6	2-15	R
17	2,0	2,0	2-15	F
18	8,2	2,0	3-45	R
19	2,0	2,0	CORR-2-3	F
20	2,0	2,0	CORR-2-3	F
21	45	2,0	3-54	R
22	2,0	2,0	0-89	F
23	2,0	2,0	0-89	F
24	2,9	2,0	1-99	R
25	6,7	2,0	CORR-3-2	F
26	2,0	2,0	CORR-3-2	F
27	2,0	2,1	CORR-3-2	F
28	2,0	2,0	2-101	R
29	2,0	2,0	2-95	R
30	22	2,0	2-80	R
31	4,7	2,0	2-72	R
32	4,8	2,0	2-77	R
33	3,8	2,0	2-77	F
34	5,3	2,0	2-69	R
35	4,9	2,0	2-69	F
36	27	2,0	2-125	R
37	2,0	2,0	CORR-3-3	F
38	2,0	2,0	CORR-3-3	F
39	2,4	2,0	CORR-3-3	F
40	2,0	2,0	3-108	F
41	16,3	2,0	3-125	R
42	10,2	2,2	4-107	F
43	2,6	2,0	4-107	R
44	10,2	2,0	4-108	F
45	2,0	2,0	4-108	F
46	5,1	2,0	4-70	R

Bilan

Points d'eau analysés : 46
Points d'eau conformes : 33

	33 résultats conformes en tout temps	13 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	0 résultat non conforme
Nombre de fontaines	20	4	0
Nombre de robinets	13	9	0
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche. Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	

Légende pour l'interprétation des tableaux

P0s : Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).

P30s : Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.

R : Robinet

F : Fontaine