

**NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:**

École de la Mosaique  
2264, rue Lemieux

**Date de l'échantillonnage:**

17 mars 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	< 2,0	< 2,0	CORR-3-SS	F
2	< 2,0	< 2,0	CORR-3-SS	F
3	< 2,0	< 2,0	CORR-3-SS	F
4	< 2,0	< 2,0	CORR-3-SS	F
5	11,7	< 2,0	011	R
6	> 100	21	007	R
7	25	< 2,0	007	R
8	8,6	< 2,0	145	R
9	> 100	< 2,0	1-101	R
10	> 100	6,2	202	R
11	17,8	18,7	CORR-3-2	F
12	50	3,3	CORR-3-2	F
13	< 2,0	< 2,0	CORR-1-SS	F
14	< 2,0	< 2,0	CORR-1-SS	F
15	15,1	2,4	228	R
16	9,9	< 2,0	227	R
17	< 2,0	< 2,0	CORR-2-2	F
18	< 2,0	< 2,0	CORR-2-2	F
19	< 2,0	< 2,0	CORR-2-2	F
20	< 2,0	< 2,0	107	R
21	5,8	< 2,0	108	R
22	10,2	< 2,0	112	R
23	< 2,0	< 2,0	112	R
24	2,5	< 2,0	105	R
25	< 2,0	< 2,0	104	R
26	4,1	96	CORR-1-1	F
27	39	> 100	CORR-1-1	F
28	17,6	13,2	CORR-1-1	F
29	28	9	111	R
30	9	4,6	111	R
31	40	8,5	111	F
32	2,5	< 2,0	114	R
33	10,5	2,8	CORR-1-2	F
34	28	< 2,0	CORR-1-2	F
35	56	< 2,0	241	R
36	2,9	2,4	243	R
37	< 2,0	< 2,0	242	R

**Bilan**

Points d'eau analysés : 37  
Points d'eau conformes : 16

	16 résultats conformes en tout temps	13 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	8 résultats non conformes
<b>Nombre de fontaines</b>	9	3	5
<b>Nombre de robinets</b>	7	10	3
<b>Mesure entreprise et identification</b>	Les points d'eau demeurent accessibles.	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche. Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche Robinet : Affiche avec un avis d'utilisation pour lavage de mains seulement

**Légende pour l'interprétation des tableaux**

- P0s :** Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).
- P30s :** Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.
- R :** Robinet
- F :** Fontaine