NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: École d'éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges
4140, boul. Gastonguay (Québec)

Date de l'échantillonnage: 3 et 4 juin 2020

Numéro de point d'eau	**Échantillonnage # 1 : (P0s)** 250 ml - sans écoulement après au moins 6 hreures de stagnation (ug / L)	**Échantillonnage # 2: (P30s)** 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	**Numéro de local**	**Type de point d'eau**
1	16,1	< 2,0	0-136	R
2	14,8	< 2,0	0-106-C	R
3	8,7	2,6	0-106-C	F
4	< 2,0	< 2,0	0-106-B	R
5	3,2	< 2,0	0-138	R
6	2,6	< 2,0	0-140	R
7	7,7	< 2,0	0-132	R
8	**NF**	**NF**	0-132	F
9	2,5	< 2,0	0-134	R
10	**NF**	**NF**	CORR-2-SS	F
11	**NF**	**NF**	1-138	F
12	< 2,0	< 2,0	1-138-1	R
13	< 2,0	< 2,0	1-138-1	R
14	< 2,0	< 2,0	1-136-1	R
15	**NF**	**NF**	1-136	F
16	11,1	< 2,0	1-144	R
17	3,9	< 2,0	1-144	F
18	< 2,0	< 2,0	1-130	R
19	< 2,0	< 2,0	0-134	R
20	2,3	< 2,0	1-124	R
21	3,7	< 2,0	CORR-3-1	F
22	14,3	< 2,0	CORR-3-1	F
23	< 2,0	< 2,0	1-122	R
24	< 2,0	< 2,0	1-122	F
25	< 2,0	< 2,0	1-120	R
26	< 2,0	< 2,0	1-120	F
27	< 2,0	< 2,0	CORR-5-SS	F
28	< 2,0	< 2,0	CORR-5-SS	F
29	10,7	< 2,0	0-112	R
30	19,1	< 2,0	1-106	R
31	8,3	< 2,0	1-106	F
32	2,7	< 2,0	CORR-5-1	F
33	3,5	< 2,0	CORR-5-1	F
34	8,3	< 2,0	CORR-5-1	F
35	< 2,0	< 2,0	CORR-5-1	F
36	< 2,0	< 2,0	1-108	R
37	**NF**	**NF**	1-108	F
38	< 2,0	< 2,0	1-110	R
39	**NF**	**NF**	1-110	F
40	< 2,0	6,8	1-112-A	R
41	< 2,0	< 2,0	CORR-1-2	F
42	3,1	< 2,0	CORR-2-2	F

Bilan

Points d'eau analysés : 42
Points d'eau conformes : 31

	31 résultats conformes en tout temps	**10 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes**	**1 résultat non conforme**
Nombre de fontaines	17	4	0
Nombre de robinets	14	6	1
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche. Robinets : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	Robinet : Affiche avec un avis d'utilisation pour lavage de mains seulement

Légende pour l'interprétation des tableaux

P0s :	Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).
P30s :	Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.
R :	Robinet
F :	Fontaine