

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:

 École Saint-Denys-Garneau
 10, rue des Étudiants (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier)

Date de l'échantillonnage:

12 mars 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	5,1	< 2,0	A-16	R
2	5,5	< 2,0	A-16	F
3	< 2,0	< 2,0	CORR-7-1	F
4	< 2,0	< 2,0	CORR-7-1	F
5	< 2,0	< 2,0	CORR-7-1	F
6	< 2,0	< 2,0	A-15	F
7	< 2,0	< 2,0	A-15	R
8	< 2,0	< 2,0	CORR-6-1	F
9	< 2,0	< 2,0	CORR-6-1	F
10	< 2,0	< 2,0	CORR-6-1	F
11	8,5	< 2,0	A-11	R
12	< 2,0	< 2,0	CORR-6-1	F
13	< 2,0	< 2,0	CORR-6-1	F
14	8,6	< 2,0	CORR-2-1	F
15	4,3	< 2,0	CORR-2-1	F
16	< 2,0	< 2,0	CORR-2-1	F
17	< 2,0	< 2,0	CORR-2-1	F
18	3,8	< 2,0	CORR-2-1	F
19	< 2,0	< 2,0	CORR-2-1	F
20	2,4	< 2,0	CORR-2-1	F
21	4,2	< 2,0	C-1	R
22	4,2	< 2,0	C-15	R
23	18,9	< 2,0	D1	R
24	12,8	< 2,0	D3	R
25	5,9	< 2,0	D8	R
26	19,8	< 2,0	D7	R
27	N/F	N/F	D10	R
28	7	< 2,0	D9	F
29	6,4	< 2,0	D9	R
30	12,4	< 2,0	D13	R
31	4,3	< 2,0	D13	F
32	< 2,0	< 2,0	D12	R
33	3,5	< 2,0	D12	F

Bilan

 Points d'eau analysés : 33
 Points d'eau conformes : 22

	22 résultats conformes en tout temps	11 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	0 résultat non conforme
Nombre de fontaines	17	3	0
Nombre de robinets	5	8	0
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche. Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	

Légende pour l'interprétation des tableaux

P0s : Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).

P30s : Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.

R : Robinet
F : Fontaine