

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:

École du Val-Joli
1735, boul. Pie-XI Nord (Québec)

Date de l'échantillonnage:

19-20-21 mai 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	64	> 100	013-A	R
2	< 2,0	< 2,0	CORR1-SS1	F
3	< 2,0	< 2,0	CORR1-SS1	F
4	< 2,0	< 2,0	110	R
5	5,9	< 2,0	110	F
6	2,2	< 2,0	109	R
7	7,1	< 2,0	109	F
8	< 2,0	< 2,0	008	R
9	< 2,0	< 2,0	107	R
10	5,8	< 2,0	107	F
11	< 2,0	< 2,0	108	R
12	4,3	< 2,0	108	F
13	< 2,0	< 2,0	105	F
14	< 2,0	< 2,0	105	F
15	< 2,0	< 2,0	210	R
16	2,5	< 2,0	210	F
17	4,5	4,4	207	R
18	4,9	< 2,0	207	F
19	< 2,0	< 2,0	209	R
20	3,6	< 2,0	209	F
21	< 2,0	< 2,0	208	R
22	6,2	< 2,0	208	F
23	8,7	< 2,0	111	R
24	4,7	< 2,0	111	F
25	< 2,0	< 2,0	112	R
26	6,7	< 2,0	112	F
27	< 2,0	< 2,0	211	R
28	< 2,0	< 2,0	211	F
29	< 2,0	< 2,0	CORR3-2	F
30	< 2,0	< 2,0	CORR3-2	F
31	< 2,0	< 2,0	212	R
32	2,3	< 2,0	212	F
33	< 2,0	< 2,0	153	R
34	< 2,0	< 2,0	153	F
35	< 2,0	< 2,0	154	R
36	7,3	< 2,0	154	F
37	< 2,0	< 2,0	256	R
38	3,1	< 2,0	256	F
39	< 2,0	< 2,0	257	R
40	15,2	< 2,0	257	F
41	5,5	< 2,0	139	F
42	14,7	< 2,0	139	F
43	2,6	< 2,0	135	R
44	18,4	< 2,0	135	F
45	< 2,0	< 2,0	136	R
46	44	< 2,0	142	F
47	24	< 2,0	142	F
48	6,3	5,1	CORR4-1	F
49	12,9	2,3	CORR4-1	F
50	25	< 2,0	CORR4-1	F
51	79	4,5	CORR4-1	F
52	3,7	< 2,0	227	R
53	13,1	< 2,0	221-C	R
54	< 2,0	< 2,0	232	R
55	6,9	< 2,0	232	F
56	< 2,0	< 2,0	234	R
57	6	< 2,0	234	F
58	< 2,0	< 2,0	231	R
59	6,1	< 2,0	231	F
60	< 2,0	< 2,0	235	R
61	13,9	< 2,0	235	F
62	5,8	< 2,0	219	R
63	6,2	14,4	219	F
64	5,7	< 2,0	214	R

65	3,6	3,4	217	R
66	8,7	2,1	217	F
67	> 100	< 2,0	236-B	R
68	41	4,5	CORR1-3	F
69	5,6	3,2	CORR1-3	F
70	< 2,0	< 2,0	304	R
71	4	< 2,0	303	R
72	3,8	2,3	305	R
73	< 2,0	< 2,0	305	F
74	3,2	2,2	306	R
75	7,5	< 2,0	306	F

Bilan

Points d'eau analysés : 75
Points d'eau conformes : 45

	45 résultats conformes en tout temps	28 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	2 résultats non conforme
Nombre de fontaines	17	23	1
Nombre de robinets	28	5	1
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche. Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche Robinet : Affiche avec un avis d'utilisation pour lavage de mains seulement

Légende pour l'interprétation des tableaux

P0s : Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).
P30s : Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.
R : Robinet
F : Fontaine