

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:

École Cardinal-Roy
50, rue du Cardinal-Maurice-Roy (Québec)

Date de l'échantillonnage:

2 décembre 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	< 2.0	< 2.0	CORR-1-1	F
2	7.5	< 2.0	1100	R
3	22	< 2.0	1020	R
4	31	< 2.0	1020	R
5	36	2.1	1020	R
6	24	< 2.0	1020	R
7	80	5.7	1020	R
8	< 2.0	< 2.0	1120-A	R
9	2.4	< 2.0	1122	R
10	2.2	< 2.0	1122	R
11	< 2.0	< 2.0	CORR-3-1	F
12	41	< 2.0	1200	R
13	< 2.0	< 2.0	VEST-6-1	F
14	< 2.0	< 2.0	1336	F
15	< 2.0	< 2.0	CORR-2-2	F
16	14.2	< 2.0	2340	R
17	4.1	< 2.0	2112	R
18	< 2.0	< 2.0	CORR-3-2	F

Bilan

Points d'eau analysés : 18

Points d'eau conformes : 10

	10 résultats conformes en tout temps	7 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	1 résultat non conforme
Nombre de fontaines	6	0	0
Nombre de robinets	4	7	1
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	Robinet : Affiche avec un avis d'utilisation pour lavage de mains seulement

Légende pour l'interprétation des tableaux

P0s : Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).

P30s : Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.

R : Robinet

F : Fontaine