

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:

CFP de Limoilou
2050, 8e Avenue (Québec)

Date de l'échantillonnage:

1er et 3 décembre 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	NF	NF	CORR-2-SS1	F
2	< 2.0	< 2.0	CORR-4-1	F
3	< 2.0	< 2.0	CORR-4-1	F
4	2.6	< 2.0	C-S11-1	R
5	< 2.0	< 2.0	C-S11-2	R
6	< 2.0	< 2.0	B-134	R
7	< 2.0	< 2.0	C-138	R
8	> 100	29	B-210	R
9	< 2.0	< 2.0	CORR-4-2	F
10	69	< 2.0	CORR-4-2	F
11	8.7	< 2.0	A-110	R
12	3.6	4.7	A-103	R
13	3.2	< 2.0	A-103	R
14	< 2.0	< 2.0	A-101-3	R
15	< 2.0	2.6	A-101	R
16	2.2	< 2.0	A-101	R
17	5.1	2.7	CORR-6-SS1	F
18	8.9	2.9	CORR-6-SS1	F
19	NF	NF	CORR-6-SS1	F
20	< 2.0	< 2.0	E-S34	R
21	< 2.0	< 2.0	E-S34	R
22	4.8	< 2.0	E-S34-A	R
23	< 2.0	< 2.0	E-S34-A	R
24	8.9	< 2.0	CORR-5-1	F
25	NF	NF	CORR-7-1	F
26	NF	NF	CORR-7-1	F
27	NF	NF	CORR-7-1	F
28	NF	NF	CORR-7-1	F
29	NF	NF	CORR-2-2	F
30	13	12.1	CORR-2-2	F
31	50	4.2	CORR-6-2	F
32	29	2.7	CORR-6-2	F
33	< 2.0	< 2.0	CORR-4-3	F
34	15	2.1	CORR-4-3	F
35	< 2.0	< 2.0	D-310	R
36	< 2.0	< 2.0	D-312	R
37	33	5.8	CORR-6-3	F
38	75	< 2.0	CORR-6-3	F
39	< 2.0	< 2.0	E-318	R
40	3.6	< 2.0	E-318	R

Bilan

Points d'eau analysés : 40

Points d'eau conformes : 29

	29 résultats conformes en tout temps	8 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	3 résultats non conformes
Nombre de fontaines	12	7	2
Nombre de robinets	17	1	1
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche. Robinets : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche Robinets : Affiche avec un avis d'utilisation pour lavage de mains seulement

Légende pour l'interprétation des tableaux

- P0s :** Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).
- P30s :** Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.
- R :** Robinet
- F :** Fontaine