

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:

École secondaire de Neufchâtel  
3600, avenue Chauveau (Québec)

Date de l'échantillonnage:

9 et 10 novembre 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	< 2.0	< 2.0	CORR-8-SS	F
2	< 2.0	< 2.0	CORR-8-SS	F
3	< 2.0	< 2.0	CORR-8-SS	F
4	16,4	< 2.0	1100	R
5	< 2.0	< 2.0	CORR-11-SS	F
6	< 2.0	< 2.0	CORR-11-SS	F
7	29	11,1	CORR-11-SS	F
8	AUCUN POINT D'EAU SUR PLACE		1020	R
9	< 2.0	< 2.0	1510	F
10	9.0	< 2.0	CORR-11-SS	F
11	< 2.0	< 2.0	CORR-5-1	F
12	< 2.0	< 2.0	CORR-8-1	F
13	12.1	< 2.0	2133	R
14	< 2.0	< 2.0	CORR-9-1	F
15	< 2.0	< 2.0	CORR-7-1	F
16	11.0	< 2.0	1505	R
17	3.5	< 2.0	1505	R
17A	43	2.5	1505	R
18	18.4	< 2.0	1505	R
19	> 100	9.4	1505	R
20	11.1	21	1630	F
21	< 2.0	< 2.0	1630	F
22	22.0	2.6	CORR-5-SS	F
23	NF	NF	CORR-5-SS	F
24	18.4	3.5	1570	R
25	7.3	< 2.0	1570	R
25A	> 100	7.1	1561	R
26	< 2.0	< 2.0	1570	R
27	20.2	< 2.0	1570	R
28	< 2.0	< 2.0	1580	F
29	2.0	2.9	1580	F
30	< 2.0	< 2.0	1720	R
31	10.7	< 2.0	1710	R
31A	2.4	5.1	1803	F
32	3.1	< 2.0	CORR-1-SS	F
33	2.5	< 2.0	1750-B	R
34	17.8	6.0	1755	R
35	< 2.0	< 2.0	1800	R
36	8.4	< 2.0	1800	F
37	< 2.0	< 2.0	CORR-4-1	F
38	2.5	6.1	CORR-4-1	F
39	19.6	< 2.0	CORR-4-1	F
40	< 2.0	< 2.0	CORR-4-1	F
41	51.0	< 2.0	CORR-9-2	F
42	< 2.0	2.3	3200	R
43	< 2.0	< 2.0	3190	R
44	< 2.0	< 2.0	CORR-3-2	F
45	< 2.0	< 2.0	CORR-1-2	F
46	3.8	< 2.0	CORR-8-2	F
47	2.7	< 2.0	CORR-7-2	F
47A	< 2.0	< 2.0	3140	R
48	< 2.0	< 2.0	CORR-1-2	F
49	< 2.0	< 2.0	CORR-12-1	F

**Bilan**

Points d'eau analysés : 49

Points d'eau conformes : 31

	33 résultats conformes en tout temps	14 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	6 résultats non conforme
Nombre de fontaines	24	5	3
Nombre de robinets	9	9	3
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche. Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche Robinet : Affiche avec un avis d'utilisation pour lavage de mains seulement

**Légende pour l'interprétation des tableaux**

**P0s :** Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).

**P30s :** Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.

**R :** Robinet

**F :** Fontaine