

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:

École hôtelière de la Capitale
7, rue Robert-Rumilly (Québec)

Date de l'échantillonnage:

12 décembre 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	< 2,0	< 2,0	0-313A-1	R
2	5,3	< 2,0	0-321-1	R
3	< 2,0	< 2,0	0-321-1	R
4	< 2,0	< 2,0	0-323-1	R
5	< 2,0	< 2,0	1-328-1	R
6	< 2,0	< 2,0	1-328-1	R
7	2,3	< 2,0	21,2	R
8	< 2,0	< 2,0	1-360-3	R
9	2,6	< 2,0	1-360-4	R
10	2,5	< 2,0	1-343-1	R
11	< 2,0	< 2,0	1-343-1	R
12	N/F	N/F	1-343-1	R
13	< 2,0	< 2,0	1-343-1	R
14	< 2,0	< 2,0	1-343-1	R
15	3,5	< 2,0	1-344-1	R
16	< 2,0	< 2,0	1-344-1	R
17	< 2,0	< 2,0	1-344-1	R
18	< 2,0	< 2,0	CORR-6-2	F
19	< 2,0	< 2,0	1-335-1	R
20	< 2,0	< 2,0	1-334-1	R
21	< 2,0	< 2,0	1-334-1	R
22	< 2,0	< 2,0	1-334-1	R
23	2,4	< 2,0	1-334-1	R
24	< 2,0	< 2,0	1-334-1	R
25	< 2,0	< 2,0	1-334-1	R
26	3,6	< 2,0	1-334-1	R
27	< 2,0	< 2,0	1-334-1	R
28	5,5	< 2,0	1-332-D-1	R
29	11,8	< 2,0	1-337-1	R
30	5,5	< 2,0	1-339-1	R
31	5,7	< 2,0	1-333-1	R
32	< 2,0	< 2,0	2-106	R
33	5,3	< 2,0	2-106	R
34	4,3	< 2,0	2-106	R
35	3,0	< 2,0	2-106	R
36	3,2	< 2,0	2-106	R
37	11,0	< 2,0	2-106	R
38	2,1	< 2,0	2-106	R
39	5,0	< 2,0	2-106	R
40	3,7	< 2,0	2-106	R
41	5,9	< 2,0	2-106	R
42	2,4	< 2,0	2-106	R
43	19,9	< 2,0	2-106	R
44	3,4	< 2,0	2-106	R
45	7,1	< 2,0	2-106-1	R
46	7,0	< 2,0	CORR-6-2	F
47	2,6	< 2,0	2-102	R
48	< 2,0	< 2,0	2-102	R
49	< 2,0	< 2,0	2-102	R
50	2,1	< 2,0	2-102	R
51	< 2,0	< 2,0	2-102	R
52	< 2,0	< 2,0	2-102	R
53	< 2,0	< 2,0	2-102	R

54	2,0	< 2,0	2-102	R
55	< 2,0	< 2,0	2-102	R
56	< 2,0	< 2,0	2-102	R
57	< 2,0	< 2,0	2-102	R
58	< 2,0	< 2,0	2-102	R
59	< 2,0	< 2,0	2-204	R
60	13,4	11,9	2-208	R

Bilan

Points d'eau analysés : 60
Points d'eau conformes : 52

	52 résultats conformes en tout temps	7 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	1 résultat non conforme
Nombre de fontaines	1	1	0
Nombre de robinets	51	6	1
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Fontaine : Point d'eau condamné et identifié avec une affiche. Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	Robinet : Affiche avec un avis d'utilisation pour lavage de mains seulement

Légende pour l'interprétation des tableaux

P0s : Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).

P30s : Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.

R : Robinet

F : Fontaine