

**NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:**Centre Saint-Fidèle  
702 et 798, 12e Rue (Québec)**Date de l'échantillonnage:**

23 novembre 2020

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	NF	NF	1-20	F
2	4.7	< 2.0	1-19	R
3	2.8	< 2.0	1-15	R
4	2.8	7.1	CORR2	F
5	57	58	CORR3	F
6	NF	NF	CORR4	F
7	37	3.2	4-21	R
8	8.4	< 2.0	1-01	R
9	15.3	2.1	2-09	R

**Bilan**

Points d'eau analysés : 9

Points d'eau conformes : 4

	4 résultats conformes en tout temps	3 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	2 résultats non conforme
<b>Nombre de fontaines</b>	2	0	2
<b>Nombre de robinets</b>	2	3	0
<b>Mesure entreprise et identification</b>	Les points d'eau demeurent accessibles.	Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	Fontaines : Points d'eau condamnés et identifiés avec une affiche

**Légende pour l'interprétation des tableaux****P0s :** Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).**P30s :** Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.**R :** Robinet**F :** Fontaine