

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:

École de foresterie de Duchesnay
147, route Duchesnay (Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier)

Date de l'échantillonnage:

21 janvier 2021

Numéro de point d'eau	Échantillonnage # 1 : (P0s) 250 ml - sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation (ug / L)	Échantillonnage # 2: (P30s) 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu (ug / L)	Numéro de local	Type de point d'eau
1	32	7.2	114	R
2	17.8	< 2,0	133	R
3	< 2,0	< 2,0	126	F
4	< 2,0	< 2,0	218	F
5	< 2,0	< 2,0	103	F
6	< 2,0	9.2	103	F
7	3.9	< 2,0	202	F
8	70	< 2,0	101	R
9	40	< 2,0	100	R

Bilan

Points d'eau analysés : 9

Points d'eau conformes : 4

	4 résultats conformes en tout temps	3 résultats conformes après que l'eau ait coulé 30 secondes	2 résultats non conforme
Nombre de fontaines	4	0	1
Nombre de robinets	0	3	1
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles.	Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation	Fontaine : Points d'eau condamné et identifié avec une affiche Robinet : Affiche avec un avis d'utilisation pour lavage de mains seulement

Légende pour l'interprétation des tableaux

P0s : Échantillon récolté après au moins 6 heures de stagnation (aucun mouvement dans la tuyauterie). L'échantillon est constitué de l'eau qui s'écoule immédiatement après la période de stagnation (à 0 seconde).

P30s : Échantillon récolté après 30 secondes d'écoulement continu.

R : Robinet

F : Fontaine