

DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l'outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

Code-bâtiment	732057
Nom du bâtiment	Cardinal-Roy
Adresse	50, rue Cardinal-Maurice-Roy
Municipalité	Québec

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales	40
Type de ventilation	2- Mécanique - Système en H

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventilation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

Moment de la journée	Date de la collecte	Heure d'ouverture de la ventilation mécanique	Heure des informations	Mesure extérieure		Informations provenant du site de Météomédia		
				Niveau du taux de CO ₂ à l'extérieur (ppm)	Température extérieure (°C)	Humidité relative extérieure (%)	Vitesse du vent (km/h)	Direction des vent
1								
2								
3	9 mars 2021	4:00	12:12	533	-3	81	13	SO
4								

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	3
Identifiant de la classe	1 050
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	72
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:00	11:45	12:05
Nombre d'occupants	1	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	45	65
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	954	950	956
Humidité relative (%)	21	21	21
Température (°C)	21	21	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	3
Identifiant de la classe	1 270
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	73
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:10	11:50	12:09
Nombre d'occupants	0	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	865	1 385	1 427
Humidité relative (%)	21	26	26
Température (°C)	21	22	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	3
Identifiant de la classe	2 010
Niveau scolaire du groupe	Secondaire - Classe EHDA
Superficie de la salle de classe (m ²)	72
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:23	13:00	13:20
Nombre d'occupants	1	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	37	57
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 445	1 392	1 288
Humidité relative (%)	25	25	26
Température (°C)	21	22	22

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	3
Identifiant de la classe	2 060
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	72
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:25	13:05	13:22
Nombre d'occupants	0	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	17
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 315	1 355	861
Humidité relative (%)	22	24	22
Température (°C)	21	22	19

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	3
Identifiant de la classe	2 140
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	91
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:38	13:06	13:26
Nombre d'occupants	26	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	100
Taux de CO ₂ (ppm)	1 652	1 472	1 220
Humidité relative (%)	27	26	27
Température (°C)	21	22	21