



**DIRECTIVES**

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l'outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

**2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES**

**2.1 Identification du bâtiment**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Code-bâtiment   | 732022                                  |
| Nom du bâtiment | Jacques-Cartier, pavillon III Fourmière |
| Adresse         | 7, rue Louis-Joliet                     |
| Municipalité    | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  |

**2.2 Caractéristique du bâtiment**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Nombre de classes totales | 9          |
| Type de ventilation       | 1- Naturel |

**2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventilation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs**

| Moment de la journée | Date de la collecte | Heure d'ouverture de la ventilation mécanique | Heure des informations | Mesure extérieure                                     |                             | Informations provenant du site de Météomédia |                        |                    |
|----------------------|---------------------|---|------------------------|---|-----------------------------|--|------------------------|--------------------|
|                      |                     |   |                        | Niveau du taux de CO <sub>2</sub> à l'extérieur (ppm) | Température extérieure (°C) | Humidité relative extérieure (%)             | Vitesse du vent (km/h) | Direction des vent |
| 1                    | May 20, 2021        | 0:00  | 8:55                   | 592   | 17                          | 52   | 7                      | N                  |
| 2                    |                     |   |                        |   |                             |  |                        |                    |
| 3                    |                     |   |                        |   |                             |  |                        |                    |
| 4                    |                     |   |                        |   |                             |  |                        |                    |

### 3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

#### 3.1 Salle de classe

|  |            |
|--|------------|
| Moment de la journée                               | 1          |
| Identifiant de la classe                           | 150        |
| Niveau scolaire du groupe                          | Primaire 4 |
| Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> ) | 74         |
| Type de fenêtres                                   | Battant    |
| Nombre de fenêtres ouvrantes                       | 5          |

|   | Mesure 1<br>avant le début du cours | Mesure 2<br>au milieu de la période de cours | Mesure 3<br>20 minutes après l'ouverture<br>des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure                            | 7:39                                | 8:21   | 8:48   |
| Nombre d'occupants                            | 0                                   | 25   | 25   |
| Ouverture de la porte et des vasistas         | Porte ouverte                       | Fermé  | Porte ouverte  |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 2                                   | 2  | 2  |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 20                                  | 52   | 72   |
| % d'ouverture moyen des fenêtres              | 50                                  | 50   | 50   |
| Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)                 | 533                                 | 836  | 814  |
| Humidité relative (%)                         | 37                                  | 41   | 42   |
| Température (°C)                              | 21                                  | 23   | 24   |

#### 3.2 Salle de classe

|  |            |
|--|------------|
| Moment de la journée                               | 1          |
| Identifiant de la classe                           | 220        |
| Niveau scolaire du groupe                          | Primaire 4 |
| Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> ) | 65         |
| Type de fenêtres                                   | Battant    |
| Nombre de fenêtres ouvrantes                       | 5          |

|   | Mesure 1<br>avant le début du cours | Mesure 2<br>au milieu de la période de cours | Mesure 3<br>20 minutes après l'ouverture<br>des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure                            | 7:41                                | 8:31   | 8:50   |
| Nombre d'occupants                            | 0                                   | 26   | 26   |
| Ouverture de la porte et des vasistas         | Porte et vasistas ouvertes          | Porte et vasistas ouvertes                   | Porte et vasistas ouvertes                               |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 3                                   | 3  | 3  |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 20                                  | 50   | 70   |
| % d'ouverture moyen des fenêtres              | 100                                 | 100  | 100  |
| Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)                 | 477                                 | 904  | 977  |
| Humidité relative (%)                         | 36                                  | 40   | 41   |
| Température (°C)                              | 23                                  | 24   | 25   |